




1 számú melléklet a CF Pharma Kft. 2021.11.30.-án benyújtott Lakossági összefoglaló című dokumentumához.

VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM VESZÉLYHELYZETI
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS AZ
ELHÁRÍTÁSBAN ÉRINTETT FELELŐS SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK, AZOK
FELKÉSZÜLTSGÉNEK ÉS
FELSZERELTSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Budapest, 2022. 03. 02.

1 számú melléklet a CF Pharma Kft. 2021.11.30.-án benyújtott Lakossági összefoglaló című dokumentumához.



.....
dr. Schneider Géza
ügyvezető

CF PHARMA
GYÓGYSZERGYÁRTÓ KFT.
1097 Budapest, Kén u. 5.
Adószám: 12202209-2-43

Felelős készítő:
ECIP Kft.



.....
Kocsis Zoltán
ügyvezető

Tartalom

1. <i>Háttér</i>	4
2. <i>Veszélyhelyzeti irányítás</i>	5
<i>Mentésvezető</i>	5
<i>Lehetséges mentésvezetők</i>	6
3. <i>Védekezésbe bevonható belső erők</i>	6
<i>Beavatkozó csoport</i>	6
<i>Elsősegélynyújtó</i>	7
<i>Vagyonyvédelem</i>	8
4. <i>Védekezésbe bevonható külső erők</i>	9
5. <i>Védekezésbe bevonható belső erők eszközei</i>	10
<i>Szaktechnikai eszközök</i>	10
6. <i>A mellékletet készítette:</i>	11

1. Háttér

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35100/3145/2021.ált. számon a CF Pharma Kft. kérelmére indult és folyamatban lévő katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásban hiánypótlásra szólította fel üzemünket.

A hiánypótlásban az üzemeltető nyilatkozik, hogy a biztonsági elemzés „lakossági összefoglaló” című változata a biztonsági elemzés védendő adatot nem tartalmazó változata.

Jelen dokumentum a hiánypótlásban kért: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyhelyzeti tevékenységének és az elhárításban érintett felelős személyek, szervezetek, azok felkészültségének és felszereltségének bemutatása.

2. Veszélyhelyzeti irányítás

Mentésvezető

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek bekövetkezése esetén a tárgyi dokumentum szerint hierarchia alapján a telephelyen jelenlévő legmagasabb beosztású - előzőleg lehetséges mentésvezetőként kijelölt - személy.

Mentésvezető, általános értelemben jogosult a veszélyhelyzet kezelésével és megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára, a veszélyeztetett terület lezárására vagy a kiürítésének elrendelésére, továbbá a társaság bármely egységét és bármely munkavállalóját a mentésbe beosztani, illetve berendelni, nekik beosztásuktól függetlenül utasításokat adni.

A mentésvezető a súlyos baleseti veszélyeztetéssel összefüggésben az alábbi feladatokat látja el:

- A veszély jellegének és nagyságának felmérése, a bekövetkezett esemény alakulásának figyelemmel kísérése, értékelése, és ezek alapján intézkedés a veszély elhárítására, a következmények csökkentésére, illetve felszámolására,
- az érintett hatóságok riasztása, a velük történő kapcsolattartás, illetve a szükséges jelentések elkészítése,
- az elhárításban résztvevők tevékenységének irányítása,
- az elhárításban közvetlenül részt nem vevő személyeknek a veszélyes területről történő eltávolítása, biztonságba helyezése, a különösen veszélyeztetett területek kiürítésének (evakuálás) elrendelése,
- gondoskodik az utómunkálatok, kivizsgálások lefolytatásáról, az ehhez szükséges megfelelő szakemberek bevonásáról,
- gondoskodik a veszélyelhárításhoz szükséges eszközök és anyagok, illetve az egyéni védőfelszerelések utólagos javíttatásáról és pótlásáról.

A mentésvezető lehetőség szerint a beavatkozást az irányítási pontról, vagy döntése szerint az attól néhány méterre - szabadtérben lévő - gyülekezési helyről irányítja. A mentésvezető beavatkozókval való kommunikációját URH rádió adóvevővel vagy mobiltelefonnal végzi. (Az üzemeltető 1 db robbanásbiztos ATEX Protection Class II 2 GD Ex ib IIA T3 Ex tD A21 T160°C IP67 minősítéssel rendelkező URH rádió adó-vevőt biztosít a beavatkozóknak). A mentésvezetőknek a beavatkozás irányítása alatt robbanásveszélyes térségbe nem kell belépnie, ilyen veszély a mentésvezetőt a beavatkozás alatt nem fenyegeti.

Lehetséges mentésvezetők

A CF Pharma Kft. Kén utcai telephelyén a veszélyes anyaggal kapcsolatos veszélyhelyzetben az alábbi felsorolás szerinti hierarchia szerint kell kijelölni a mentésvezetőt:

Beosztás	telefon
Termelési igazgató	
Fenntarthatósági igazgató	
Ügyeletes Mentésvezető	

Az ügyeletes Mentésvezető a mindenkor műszakvezető, a Mentésvezetők vezénlyési rendje a portán kifüggesztve található.

3. Védekezésbe bevonható belső erők

A vállalati beavatkozó állomány: beavatkozási képzésben részesült állományából, kijelölt minimum 2 főből álló szervezet mely alkalmas személymentésre, tűzoltásra és technikai beavatkozásra. + 1 fő targoncavezető targoncával.

Veszélyhelyzet esetén, a mentésvezető a beavatkozó állományon kívül, a vállalat alkalmazásában álló munkavállalók közül is bárkinek adhat (képesítésének, képességének megfelelően) feladatot.

A veszélyhelyzeti tevékenységekben a társaság minden olyan munkavállalója köteles részt venni, aki az adott feladat elvégzésére szakmailag, egészségileg alkalmas, és a Mentésvezetőtől a részvételre utasítást kap. A részvételt csak abban az esetben lehet megtagadni, ha azok a védőfelszerelések nem állnak rendelkezésre, amelyek hiánya közvetlen veszélyt jelent az egészségre vagy a testi épségre. Veszélyhelyzet kezelés során érintettek feladat- és felelősségi körei az alábbiakban kerülnek részletezésre.

Beavatkozó csoport

A vállalati beavatkozók olyan a vállalat állományban lévő vagy szerződéses viszonyban lévő munkavállalók, akiket a mentésvezető a veszélyhelyzet kezelés során feladat végrehajtásra utasíthat.

A vállalati beavatkozó a mentésvezetőtől az alábbi feladat típusokat kaphatja:

- Részvétel a dolgozók riasztásának végre hajtásában.
- Részvétel a sérült dolgozók mentésében.
- Részvétel a létszám ellenőrzésben.
- Részvétel az elsősegélynyújtásban.
- Részvétel veszélyhelyzeti diszpécseri feladatokban.

- Részvétel a műszaki rendszer elemek veszélyhelyzeti kezelésében (pl. kizárás, feszültség mentesítés, stb.).
- Részvétel kárcsökkentésben.
- Tűzoltás
- Vegyi beavatkozás

A vállalati beavatkozás során, a mentésvezető nem adhat olyan utasítást, ami veszélyezteti a vállalati beavatkozók személyi biztonságát.

A vállalati beavatkozók, a személyi biztonságukat illető kérdésben a kiadott feladat végrehajtása során folyamatosan mérlegelnek. Amennyiben a végrehajtásra kiadott feladat biztonságosan, a mentésvezető által megjelölt módon nem hajtható végre, akkor a vállalati beavatkozó vagy megszakítja a feladat végrehajtást és az irányítási ponton jelentéstételt követően új feladatért jelentkezik, vagy biztonságos módon hajtja végre a feladatot még abban az esetben is, ha ez a szintidők romlásához vezet.

A mentésvezető köteles a dolgozók előzetes felkészültségének, fizikai állapotának, mérlegelésére és ennek figyelembevételével a leginkább alkalmas beavatkozókat rendelni a végrehajtandó feladathoz.

Amennyiben a beavatkozás—veszélyzónába történő lépéssel jár, vagy járhat, a feladat végrehajtására minimálisan két fő jelölendő ki. Amennyiben a beavatkozáshoz szükséges két fő nem áll rendelkezésre, olyan defenzív beavatkozási stratégia választása szükséges, amely során a nevezett beavatkozási helyzet elkerülhető.

A veszélyzónában történő feladat meghatározása, annak a figyelembevételével történik, hogy a második beavatkozó biztosító funkciót teljesít.

A beavatkozó csoportot elsősorban üzemi dolgozókból áll. Amennyiben valamilyen védelmi intézkedés, mentés végrehajtásához további erőforrásra van szükség a mentésvezető jogosult további munkavállalókat beavatkozásra kijelölni, ha a beavatkozásnak a tárgyi, technikai feltételei adottak.

A telephely beavatkozó állománya munkaidőben minimálisan 2 fő beavatkozóból és egy fő mentésvezetőből áll.

Elsősegélynyújtó

A sérült szakszerű elsősegélyben részesítése,
súlyos esetben a szaksegítség megérkezéséig az újraélesztés feltételeinek megteremtése,
valamint megkezdése.

Munkaidőben, a CF Pharma Kft. Kén utcai telephelyén köteles, minden műszakban legalább egy fő elsősegélynyújtót foglalkoztatni. Súlyos ipari baleset esetére kijelölt elsősegélynyújtó hely a porta épület.

Vagyonvédelem

A CF Pharma Kft. Kén utcai telephelyét megbízott külsős biztonsági szolgálat védi. A megbízott biztonsági szolgálat számos BVT-ben kijelölt feladat végrehajtásában vesz részt, ezért a telephelyre csak olyan vagyonőr osztható be, aki előzőleg BVT oktatásban részesült. (A BVT oktatást a vagyonőrök esetén is éves rendszerességgel ismételni kell.)

A telephely 0-24 órás felügyeletét, állandó jelleggel 2 fő biztosítja.

A telephely védelmét részleges lefedettséggel bíró kamerarendszerrel, tűzjelzővel és rendszeres járőrzéssel biztosítják. (A kamera képeket az adatvédelmi törvény által lehetővé tett maximális ideig tárolják.).

A biztonsági szolgálat feladata:

- A dolgozók és vendégek személyportán történő beléptetése, a telephely területén tartózkodó személyek létszámának követése.
- A vállalat területén érvényes rendvédelmi előírások betartatása.
- A biztonsági szolgálat feladata továbbá a telephely területére ki-, illetve befelé irányuló teherforgalom felügyelete.
- A biztonsági szolgálat jelentős feladatot kapnak a BVT-ben, mint veszélyhelyzeti diszpécser.
- Meghatározott időközönként járőröznek a teljes területen. Ennek során ellenőrzik az IBC-k, hordók épségét,
- Havária esetén gondoskodnak a telephely kiürítéséről, valamint biztosítják a tűzoltók, katasztrófavédelem számára a telephelyre való bejutást.

4. Védekezésbe bevonható külső erők

Súlyos baleseti esemény elleni védekezés végrehajtásába bevont szervezetek, az alaprendeltetésükből adódóan rendelkeznek a szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel a súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok kezelésére.

Az igénybe vehető külső közreműködő szervezeteket és elérhetőségeik az alábbiak:

Megnevezés	Elérhetőség
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Fővárosi Műveletirányítási Ügyelet)	112 +36-1/459-2454
Mentőállomás	112
Rendőrség Budapest IX. Kerületi Rendőrkapitányság	112
Polgármesteri Hivatal, IX. kerületi önkormányzat Polgármester	+36-1/ 215 1077
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	+36-1/478-4400
Budapest Főváros Kormányhivatala - Foglalkoztatási Főosztály	+36-1-477-5700
Budapest Főváros Kormányhivatala - Népegészségügyi Főosztály	+36-1/465-3800
FŐGÁZ Zrt.	+36-40/474-474 +36-40/477-333

5. Védekezésbe bevonható belső erők eszközei

A szaktechnikai és védőeszközöket úgy határoztuk meg, hogy azok alkalmasak legyenek mérgező és/vagy tűzveszélyes vegyi anyag kikerülése esetén az ártalommentes beavatkozás támogatására. Tűz esetén a kezdeti tűz oltására, a tűz következményeinek mérséklésre, továbbá személyi sérüléssel, környezetszennyezéssel járó veszélyes anyaggal kapcsolatos baleset esetén a sérült/sérültek felkutatására, biztonságos helyre való menekítésére. A telephelyen ezen felül veszélyes anyag esetleges elfolyása, kiszóródása esetére az anyag feltakarítására és a képződő hulladék szakszerű átmeneti tárolására alkalmas eszközöket helyeztünk készenlétbe.

Szaktechnikai eszközök

Műszaki igazgatói iroda (38)

- 3 db sűrített levegős autonóm légző
- 6 db palack
- 3 db tűzoltósisak EN 443, EN 16471 és EN 16473 és az ISO 16073 szabványoknak megfelelő
- 3 db lángálló kámzsa
- 3 pár kesztyű EN 388, EN 407 szabvány
- 3 db lángálló, antisztikus és vegyi anyagok fröccsenő hatásának ellenálló beavatkozási ruha EN ISO 14116 Index 3 /12H/40, EN 1149 -5, EN 13034 Type 6
- 2 db A1 típusú gáztömör védőruha
- 3 db kézirádió + 2 db sisak feltét A1 típusú ruházathoz
- 2 db EX 2G II RB-s elemlámpa
- 1 db tábori hordágy
- 1 db kézi gázérzékelő (LEL %, O2%, Cl2, NH3)
- 1 db targoncával mozgatható tűzoltókonténer (1 db 50 kg-os IV B porral oltó oltókészülék, 2 db 12kg-os 35000V feszültségig oltani képes porral oltó, 5 db „B” tömlő, 4 db „C” tömlő, 1 db B/C/B osztó, 2 db, B/C áttétikapocs, 2db C sugárcső, 2db C középhabsugárcső, 2 db „C” vízpajzs, 4 db kapocspárkulcs, 1db feszítővas, 1 db csapszegvágó, 2 db 30 m-es mentőkötél, 1 db hab-bekeverő berendezés, 20 l alkoholálló habanyag, 1 db zagy-szivattyú „C” csatlakozóval)

Kémia I. üzemépület előtt (31)

- 1 db szélzsák

Porta előtt (3)

- 1 db szélzsák

Haváriás készletek (30, 37, 37/2, 39, 40, 44, 45, 60, 75)

- 1000l folyadék felítatására képes felítatóanyag
- 5 db felítató hurka
- 40 db univerzális felítató textil szorbens lap
- 10 db hidrofób (olajszelektív) felítató lap
- 1 db lapát
- 1 db seprű
- 1 pár sav és olajálló kesztyű
- 1 db védőszemüveg
- 1 db gázálarc

- 1 db A2B2NOP3 szűrőbetét
- 5 db hulladékgyűjtő zsák

Lehetséges beavatkozóknak és mentésvezetőknek egyéni juttatásban járó eszközök

- Antisztatikus bakancs
- 1 db Gázálarc
- 2 db A2B2NOP3 szűrőbetét

Habbal oltók (37)

- 2 db 50 kg-os habbal oltó

Csatorna záró szerkezet

Az üzem laborépülete Gubacsi út felőli oldalán csatorna záráshoz szükséges eszközöket telepített.

A CF Pharma Kft. az elvégzett eszköszámításnak megfelelő eszközök, beszerzéséről és rendeltetési helyen való készenlétbe helyezéséről gondoskodik.

CF Pharma Kft. nem kifejezetten kárelhárítási célból tart készenlétben göngyölegeket, hordó szivattyúkat, gépi anyagmozgató gépeket. Ezen eszközök nevesítetten nem részei ugyan a kárelhárítási eszközállománynak, azonban a fent nevezett eszközök a vállalat működésének természetéből adódóan szükségesetén állandóan rendelkezésre állnak.

A telephelyen rendelkezésre áll a fent felsoroltakon túl 2 db targonca, kézi szerszámok, kézi tűzoltó készülékek.

6. A mellékletet készítette:

Cégnév: ECIP Kocsis Iparbiztonsági és Vegyvédelmi Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.

Tel.: +36203264222

E-mail: kocsis@iparbiztonsag.com

ECIP Kocsis Iparbiztonsági és Vegyvédelmi Kft.

Kocsis Zoltán

Vegyvédelmi-Tűzoltó, Katasztrófavédelmi Szervező