



SZPJ Épületgépészeti Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 90.

ERSTE Bank: 11600006-00000000-85753330

Email cím: info@szpj.hu

Tel.: +36-30-225-4700

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ

Bakáts Bunker

1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I.

Kiviteli terv

Munka szám: T-22-003

Bp. 2022.10.28.

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS

KATASZTRÓFA VÉDELMI HELYSZÍNI BEJÁRÁS EMLÉKEZTETŐ

Jelen voltak:

Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről

- Kiss Levente tű. alezredes – kirendeltség vezető * hatósági ontaf. vezető
- Krajcz Tamás tű. hadnagy

Önkormányzat, Intézményüzemeltetés részéről:

- Döme Zsuzsanna – alpolgármester
- Czakóné Dobó Krisztina – intézményvezető
- Kaszanyicki Tibor – üzemeltetési csoportvezető

és Szabóki Sándor – tervező

A bejárásen elhangzottak:

1. A Bakács Bunker pince szinti helyiség területi határán Tűzgátló ajtó elhelyezése szükséges. (ahogy az a korábbi terveken is szerepel)
2. A pince szinti 308,24m²-es helyiségbe nem kell hő és füstelvezetést létesíteni, ha az 100m²-nél kisebb alapterületű egységekre lesz feldarabolva. Az újonnan kialakítandó válaszfalnak ebben az esetben nem kell semmilyen tűzállósági követelménynek megfelelnie. A válaszfalakban elhelyezett üzemszerűen nyitva tartott nyílászárókat a tűzjelző jelére automatikusan záródniuk kell. Erre a változatra vonatkozóan a Katasztrófa Védelmi Kirendeltség jóváhagyást adott.



SZPJ Épületgépészeti Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 90.

ERSTE Bank: 11600006-00000000-85753330

Email cím: info@szpj.hu

Tel.: +36-30-225-4700

3. Továbbá felmerült, hogy a kiállító tér első szakasza (126,21m²-es terület) esetlegesen gravitációs hő- és füstelvezetéssel lenne ellátva. Erre vonatkozóan számításokat kell végezni. Ha ez kivitelezhető, úgy ezt a területet nem kell feldarabolni. A Katasztrófa Védelemi Kirendeltség álláspontja szerint a pincéből a füst kivezethető a talajszintre. (Ennek az OTSZ-szel történő szinkronizálása miatt Katasztrófa Védelemi Kirendeltséggel egyeztetés szükséges.)
4. Amennyiben a kiállítótér határán megvalósul a tűzgátjő ajtó, úgy a Katasztrófa Védelemi Kirendeltség álláspontja szerint a menekülő emberek védett térbe kerülnek, így a kiürítés újraindul. (Ennek az OTSZ-szel történő szinkronizálása miatt Katasztrófa Védelemi Kirendeltséggel egyeztetés szükséges.)
5. Az Önkormányzat tájékoztatása szerint, a területre maximum 50 fő engedhető be. (Szemben a korábbi max. 90 fővel.) Azonban a cél az lenne, hogy gépi hő- és füstelvezetés kiépítése nélkül a lehető legtöbb ember el tudja hagyni a területet. Ennek a kiszámítására, jóváhagyására Katasztrófa Védelemi Kirendeltséggel egyeztetés szükséges.
6. A fent vázolt és szóban a Katasztrófa Védelemi Kirendeltség által elfogadhatónak ítélt megoldás kidolgozására és egyeztetésére a helyszínen szóbeli megbízást kapott az SZPJ Épületgépészeti Kft. Melyre később írásos árajánlatot küld.

Aláírással hitelesítem a fent elhangzottakat.

Budapest, 2022.10.28.

Krajcz Tamás
tű. hadnagy

Czakóné Dobó Krisztina
intézményvezető

Szabóki Sándor
ép. gép. tervező