

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 1/E342/2013/PL

1. Egyedi termékazonosító szám:

POLON 4100

TÜZJELZŐ VEZÉRLŐ KÖZPONT

2. A termék típusa, tétel- vagy gyári száma vagy a termék azonosítását lehetővé tevő egyéb elem

Kód: 342 XY-ZZZZZZ (év, negyedév, szám)

3. A termék gyártó által előírányzott rendeltetése:

tűzbiztonság –az összehangolt detektorok és manuális jelzésadók által detektált tüzek jelzése

4. A gyártó neve és látogatási címe: **Polon-Alfa Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k. – 85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155., Lengyelország**

5. A teljesítmény-állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **1.**

6. A bejelentett tanúsító szervezet: **CNBOP-PIB nr. 1438**, mely a terméktanúsítást az 1. értékelési rendszer szerint végezte. Ez a szervezet adta ki az **1438/CPD/0179 sz. európai közösségi megfelelőségi tanúsítványt** is.

7. A teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítmény

Szám	A termék alapvető jellemzői	Harmonizált műszaki specifikáció az EN 54-2:1997. szabvány 2006. évi 1. sz. módosításának vonatkozó szakasza szerint	Teljesítmény
1.	Teljesítmény tűz esetén		
	Általános követelmények	4.	megfelelt
	Általános jelzési követelmények	5.	megfelelt
	Tűzjelzési feltételek	7.	megfelelt
2.	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
	A tűzjelzések fogadása és feldolgozása	7.1.	megfelelt
	A tűzriasztási feltételek kimenő teljesítménye	7.7.	megfelelt
	A teljesítmény késedelve	7.11.	megfelelt
	Egynél több riasztási jelzéstől való függés	7.12.	megfelelt
3.	Működési megbízhatóság		
	Általános követelmények	4.	megfelelt
	Általános jelzési követelmények	5.	megfelelt

	Alapállapot (jeladás nélküli üzemmód)	6.	megfelelt
	Tűzriasztási állapot	7.	megfelelt
	Hibariasztási állapot	8.	megfelelt
	Letiltott (üzemképtelenné tett) állapot	9.	megfelelt
	Tesztelési állapot	10.	megfelelt
	Szabványosított bemeneti/kijöveteli interfész	11.	NPD
	Tervezési követelmények	12.	megfelelt
	További tervezési előírások szoftver-vezérlésű vezérlő és jelzőberendezéseknél	13.	megfelelt
	Jelölés	14.	megfelelt
4.	A működési megbízhatóság időtartama: hőállóság		
	Hidegtűrés	15.4.	megfelelt
5.	A működési megbízhatóság időtartama rezgőmozgás-tűrés szempontjából		
	Behatás-tűrés	15.6.	megfelelt
	Szinuszos rezgőmozgás tűrés	15.7.	megfelelt
	Szinuszos rezgőmozgással szembeni ellenállás	15.15.	megfelelt
6.	A működési megbízhatóság időtartama villamos stabilitás szempontjából		
	Elektromágneses kompatibilitás (EMC)	15.8	megfelelt
	Tápfeszültség paraméterek ingadozásának tűrése	15.13.	megfelelt
7.	A működési megbízhatóság időtartama nedvességtűrés szempontjából		
	Nedves meleg tűrés	5.5.	megfelelt
	Nedves meleggel szembeni ellenállóság	5.14.	megfelelt

8. Az 1. és a 2. pontban megadott adatokkal beazonosított termék teljesítménye a 7. pontban megadott teljesítmény jellemzőknek megfelelő.

A jelen nyilatkozatot a 4. pontban szereplő gyártó saját kizárólagos felelősségére teszi.

Kelt: Bydgoszcz, 2016. június 24.

Dariusz Nagański, az igazgatótanács elnöke

Polon-Alfa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Glinki 155
85-861 BYDGOSZCZ
NIP 554-03-11-901

PREZES ZARZĄDU
Dariusz Nagański